

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:  
355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4  
Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54  
E-mail: [cgie@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:cgie@26.rospotrebnadzor.ru)  
Адрес места проведения испытаний:  
г. Ставрополь, ул. Мира, 135, пер. Фадеева, 4

АТТЕСТАТ «Системы»  
№ ГСЭН.RU.ЦОА.059 от «20» октября 2011 г.  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.510434 от «20» октября 2011 г.  
Действителен до «20» октября 2016 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач, руководитель ИЛЦ  
Соломашенко Н.И.  
МП 27.09.2013г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2410**

от «27» сентября 2013 г.

1. **Наименование пробы (образца):** Автоклавный ячеистый газобетон.
2. **Пробы (образцы) направлены:** Наumenко Ю.Е. химиком санитарно бактериологической лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе»
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 17.09.13г.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 17.09.13г.
5. **Цель отбора:** на соответствие СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормы.
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, адрес у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград» ул. Кавалинина д.22
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** завод ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград» «Ставропольский край г. Светлоград ул. 1-ая Промышленная д.26а
8. **Код пробы (образца):** 827.03.09.13 Автоклавный ячеистый газобетон.
9. **Изготовитель:** ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград»
10. **Дата изготовления:** не указано
11. **Номер партии:** не указано.
12. **Объем партии:** 3000
13. **Тара, упаковка:** мешки полипропиленовые.
14. **НД на методику отбора:** ГОСТ 8735-88
15. **Акт отбора:** №182
16. **Условия транспортировки:** автотранспорт.
17. **Условия хранения:** соблюдены.
18. **Дополнительные сведения:** по договору от 17.09.13г.
19. **Лицо, ответственное за оформление данного протокола:**  Адамович С.А.  
подпись ФИО

помощник санитарного врача отдела санитарного обеспечения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4

20. **Руководитель (заместитель) ИЛЦ:**  Г.П. Рошупка

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещена и считается недействительной

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»**

**ОТДЕЛ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ**

Код образца (пробы) 827.03.09.13(3пл)

1. Регистрационный номер в журнале 227 - 13
2. Наименование пробы (образца) Автоклавный ячеистый газобетон
3. Дата и время доставки пробы (образца) 17.09.13 г.
4. Дата и время окончания исследований 24.09.13 г. 14:27

**СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

| Наименование средства измерения                  | Номер | Свидетельство о поверке |             | Основная погрешность измерений |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
|                                                  |       | номер                   | Поверено до |                                |
| Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД» | 07125 | 19/407                  | 23.05.14 г. | 30 %                           |
| Дозиметр ДКГ-03Д                                 | 2848  | 19/805                  | 23.08.14 г. | 20 %                           |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ** распространяются на образец, подвергнутый испытанию.

| № п / п | Определяемые показатели | Результаты исследований и допустимая погрешность измерения | Неопределенность измерения | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД, регламентирующая объем исследований и их оценку | НД на методы исследований                |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1       | 2                       | 3                                                          | 4                          | 5                      | 6                                | 7                                                   | 8                                        |
| 1       | A <sub>эфф</sub>        | 9                                                          | 7                          | 370                    | Бк/кг.                           | Единые сан.-эпид. и гигиенич. требования            | МИ ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» от 22.12.2003 г. |

Мощность эффективной дозы – 0,12 мкЗв/час.

**Заключение:** Эффективная активность ЕРН составляет  $9 \pm 7$  Бк/кг. Контролируемый материал относится к первому классу строительных материалов в соответствии с Главой ПР.11, п. 12 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Исследования проводил: лаборант  
должность

Бабешко В.Н.  
подпись

Бабешко В.Н.  
ФИО

Заведующий отделом ионизирующих излучений Кириченко А.М.  
ФИО

Подпись Кириченко А.М.